



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№
28 /20

г.Тула, ул.Оборонная, д.114 « 24 » 03.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Юдиной Светланой Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Новопавшинская основная общеобразовательная школа
муниципального образования Дубенский район, Тульская область, Дубенский район, с.Новое
Павшино, ул.Садовая, д.2, ИНН 7125006667 ОГРН 1027103470932 отнесенного к категории
чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 17.03.2023г в МКОУ
Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального образования
Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, с.Новое Павшино,
ул.Садовая, д.2 не обеспечен контроль, за выполнением санитарно-эпидемиологических
требований, а именно: потолки и стены учебных помещений (русский язык, иностранный язык,
лаборантская, мастерские, спортивный зал), рекреаций, пищеблока, санузлов имеют следы от
протекания кровли; во всех помещениях на стенах налет плесени; отсутствует подача горячей
воды к раковинам в начальных классах, кабинете химии; в раковинах для мытья рук в кабинете
начальных классов №1 не работает слив канализационной системы, в рекреациях затруднен
слив канализационной системы; в учебных помещениях, рекреациях полы в месте соединения с
плинтусами имеют щели; в мастерских, лаборантской кабинета химии, санузлах: оконные
рамы не открываются, забиты фанерой, не созданы условия для мытья стекол и проведения
проветривания; в санузлах поверхности стен, потолка, пола имеют дефекты и повреждения
(шелушится покрасочный слой, частично отсутствует или треснута облицовочная плитка, следы
от протекания кровли, плесень); лаборантская используется, как складское помещение (
захлавлено); отсутствует гардеробная для педагогов, верхняя одежда хранится в учебных
помещениях; хранение уборочного инвентаря не упорядочено; в спортивном зале,
лаборантской, в рекреациях ежедневная влажная уборка не проводится(скопление мусора,

паутины, пыли); в классном журнале не оформлен лист здоровья обучающихся с указанием антропометрических данных, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели, учебная мебель по классам одного размера, рассаживание детей проводится без учета роста и возраста; документы об оценке соответствия использования ЭСО не представлены, что является нарушением: п. 2.5.2, 2.5.3, 3.4.13, 2.6.1, 2.7.2, 2.8.3, 3.4.19, 2.4.3, 2.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

По результатам экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/413-2023-17-04 от 23.04.2023г уровни искусственной освещенности в кабинете 1-3 класса составили 250лк, при нормируемом значении не менее 300лк, что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район, Тульская область, Дубенский район, с.Новое Павшино, ул.Садовая, д.2

1. Провести ремонт кровли
Срок: 25.08.2023г
2. Провести ремонт в кабинетах русского языка, иностранного языка, лаборантской, мастерских, спортивном зале, рекреации, пищеблоке, санузлах (устранить следы протекания кровли, налета плесени);
Срок: 25.08.2023г
3. Провести ревизию работы канализационной системы (кабинет начальных классов №1, рекреация);
Срок: 25.08.2023г
4. Провести замену оконных рам в мастерских, лаборантской кабинета химии, санузлах;
Срок: 25.08.2023г
5. Довести уровни искусственной освещенности в кабинете 1-3 класса до нормируемых величин;
Срок: 25.08.2023г
6. В классном журнале оформить лист здоровья обучающихся с указанием антропометрических данных, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели; рассаживание детей проводить с учетом роста и возраста;
Срок: 10.04.2023г
7. Иметь в наличии документы об оценке соответствия использования электронных средств обучения;
Срок: 25.08.2023г
8. Оборудовать гардеробную для педагогов;
Срок: 25.08.2023г
9. Провести генеральную уборку всех помещений, упорядочить хранение уборочного инвентаря;
Срок: 10.04.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район, Тульская область, Дубенский район, с.Новое Павшино, ул.Садовая, д.2,

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г.Тула, ул.Оборонная, д.114; тел./факс 37-13-94, E:mail- gdp@71.rospotrebnadzor.ru, Yudina_SM@71.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 12.04.2023г., 30.08.2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт		С.М.Юдина.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» марта 2023г.


(подпись)

Провоторова Т.А.
(инициалы и фамилия)